



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО – ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

214032, г. Смоленск, ул. Маршала Ерёменко, д.1, телефон/факс (4812) 41-75-90, E-mail: il67smolensk@mail.ru

АКТ № 51

проверки работоспособности систем автоматической противопожарной защиты

«19» сентября 2018 года

г. Смоленск

1.Дата проведения проверки: «19» сентября 2018 года.

2.Место проведения (наименование объекта, адрес): ЧДОУ «Православный детский сад № 4» по адресу: г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 40.

3.Основания для проведения проверки: Распоряжение ОНД и ПР г. Смоленска № 138 от «27» августа 2018 года.

4.Оборудование: комплект с сенсором СО КППИ-1 (комплект устройств SOLO).

5.Результаты:


№ п/п	Наименование объекта проверки (помещения)	Результаты проверки системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Результаты проверки автоматической пожарной сигнализации
1.	Помещения групп (1, 2 этажи)	<u>Работоспособна</u> (срабатывает при запуске системы автоматической пожарной сигнализации)	<u>Работоспособна</u> (срабатывает при имитации задымления дымового пожарного извещателя)

6.Выводы:

Системы автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), установленные в проверенных помещениях здания ЧДОУ «Православный детский сад № 4», на момент проверки работоспособны.

Примечание: проверка систем автоматической противопожарной защиты проводилась методом случайной выборки.

Проверку провел:
Начальник сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Смоленской области



А.Н. Фатеев